

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
 Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес:
 г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013
 телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58
 e-mail: sannadzorsm@mail.ru
 ОКПО 75415569. ОГРН 1056758325766
 ИНН/КПП 6730056159/673001001

Федеральная служба по аккредитации
 Аттестат аккредитации испытательной
 лаборатории (центра)
 № РОСС RU.0001.510109

Адрес местонахождения:
 г. Смоленск, Тульский пер., д. 12.
 г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

**ПРОТОКОЛ
 ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2832 от 29 марта 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Коммунальные системы "Катюнь"

2. Юридический адрес: Смоленская область, Смоленский район, ст.Катюнь, ул. Советская, д. 5

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из артезианской скважины

4. Место отбора: ООО "Коммунальные системы "Катюнь", артезианская скважина д. Сметанино

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 26.03.2018 08:30

Ф.И.О., должность: Заев В.И., главный инженер

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.03.2018 11:12

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1085 от 12.03.2018
 проба доставлена представителем заявителя

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"


8. Код образца (пробы): 2.1.18.2832 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 23950 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации стронция.
 ГОСТ 31868 (метод Б) Методы определения цветности
 ГОСТ 31870 (метод 1) Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии
 ГОСТ 31954 (метод А) Вода питьевая. Методы определения жёсткости
 ГОСТ 33045 (метод Д) Методы определения азотсодержащих веществ
 ГОСТ 4011 п.2 Вода питьевая. Метод определения содержания общего железа (с сульфосалициловой кислотой)
 ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.
 МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
 Новиков Ю.В., Ласточкина К.О., Болдина З.Н. Методы исследования качества воды водоемов
 ПНД Ф 14.1:2.3.4.121-97 Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	№ свидетельства поверки, протокола об аттестации	Срок действия
1	Анализатор жидкости Флюорат-02	5750	5706/213 от 11.09.2017	10.09.2018



КОПИЯ ВЕРНА

И.О. Заев В.И. Санитарно-эпидемиологический надзор